

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.11.2020, klo 17:00 - 18:17

Paikka Kunnantalo, Kunnahallituksen kokouhuone/Kotorannankuja 10

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Palveluhinnaston ja taksan tarkistaminen 2020**
- § 23 Ruotsinkylän vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Tuusulan Veden toimintaa**
- § 24 Niemeläntien asukashanke**
- § 25 Vanha Talvitie asukashanke**
- § 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 27 Työryhmien pöytäkirjoja**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Oksanen, puheenjohtaja
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja
Jorma Sulander
Marjut Kylliäinen
Pasi Huuhtanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Satu Lahti, hallintosihteeri, sihteeri
Mika Mäki-Kuhna, etäyhteys, apulaispormestari
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, esittelijä

Poissa

Jarno Ruusala
Lilli Salmi

Allekirjoitukset

Matti Oksanen
Puheenjohtaja

Satu Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.11.2020

16.11.2020

Jorma Sulander
pöytäkirjantarkastaja

Marjut Kylliäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.11.2020.
16.11.2020 - 30.11.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Jorma Sulander.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marjut Kylliäinen ja Jorma Sulander.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Palveluhinnaston ja taksan tarkistaminen 2020

TUUDno-2020-2547

Valmistelija / lisätiedot:

Lassi Jutila
lassi.jutila@tuusula.fi
verkostopäällikkö

Liitteet

- 1 Taksan muutosesitys, Tuusulan Vesi
- 2 Palveluhinnaston muutosesitys, Tuusulan Vesi

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen palveluhinnastoa on edellisen kerran tarkistettu 18.10.2018 ja taksaa 26.1.2017.

Kaikkien ns. työmaksujen hintoja tarkastetaan, koska maksut eivät tällä hetkellä kata niistä syntyviä kustannuksia mm. materiaalikustannusten nousun takia. Hintojen muutokseen vaikuttaa lisäksi laitoksen siirtyminen etäluettavien vesimittareiden sekä uusien vesimittaritelineiden käyttöön. Uusien vesimittareiden myötä, myös rikkoutuneen vesimittarin korjausmaksua on tarkistettu. Uudet hinnat ovat näkyvillä liitteenä olevassa palvelumaksuhinnastossa.

Taksan osalta tarkastetaan impulssivesimittarin perusmaksua. Impulssivesimittarin perusmaksun määräytymisperuste muutetaan kaksinkertaisesta puolitoistakertaiseksi verrattuna samankokoisen vesimittarin perusmaksuun. Impulssivesimittarin perusmaksua lasketaan vastaamaan paremmin kulurakennetta.

Taksaan tehdään lisäksi muutos kohtaa Viivästyskorko ja perimiskustannukset: Maksumuistutus- ja perintätoimet hoitaa Sarastia Kuntaperintä Oy ja perintäkulut peritään perintälain 10 § 1 mom mukaan.

Lisätiedot: verkostopäällikkö Lassi Jutila, 040 314 3140, liikelaitoksen johtaja, Jukka Sahlakari, 040 314 3563

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- että vesihuoltoliikelaitoksen palveluhinnasto tarkastetaan liitteen mukaiseksi 1.1.2021 alkaen
- että vesihuoltoliikelaitoksen taksaa tarkastetaan liitteen mukaiseksi 1.1.2021 alkaen
- valtuuttaa vesihuoltoliikelaitoksen tekemään tarvittaessa muutoksia liittyen palveluhinnaston ulkoasuun sekä yhdistämään vesihuoltolaitoksen taksan samaan hinnastoon

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Ruotsinkylän vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Tuusulan Veden toimintaa

TUUDno-2020-2509

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja

Liitteet

- 1 Kauppakirjaluonnos Ruotsinkylän vesiosuuskunnan vastaanotto
- 2 Ruotsinkylän vesiosuuskunnan karttaote

Tuusulan kunta on tukenut Ruotsinkylän vesiosuuskunnan verkostojen rakentamista keskitetyn vesihuollon mahdollistamiseksi haja-asutusalueelle päätöksellään Khall § 261/3.5.2004.

Ruotsinkylän vesiosuuskunta (myöhemmin Osuuskunta) on toimittanut 29.10.2020 esityksen toimintansa luovuttamisesta Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle (myöhemmin Laitos) 1.1.2021 alkaen (virallinen päätös ei ole vielä tullut kirjallisena). Osuuskunta ja Laitos ovat yhteistyössä laatineet kauppakirjaehdotuksen verkoston ja liiketoiminnan siirrosta. Kauppakirjan allekirjoittaa osuuskunnan hallitus. Tuusulan puolelta asia tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Osuuskunnan vesihuoltopalveluihin on liittynyt 43 kiinteistöä. Osuuskunnalta siirtyvää runkovesijohtoa on n. 3,6 km ja samoin runkojätevesijohtoa n. 3,6 km. Verkosto on rakennettu kolmessa osassa, pääosin vuonna 2007. Yhdistyminen esitetään tapahtuvaksi 1.1.2021. Siirtymisestä tulee sopia sitovasti ennen siirron voimaantuloa, ja jotta aikataulu on mahdollinen, kauppakirja Laitoksen ja Osuuskunnan kesken on allekirjoitettava ennen joulukuun loppua.

Laitos on laskuttanut osuuskuntaa yhtenä asiakkaana, joten mm. perusmaksujakin on laskutettu vain yhdestä liittymästä. Muutoksen myötä jokaisesta liittyjästä tulee suoraan laitoksen asiakas ja he maksavat kulloinkin voimassa olevat taksan mukaiset laskut.

Liiketoimintakaupassa Osuuskunnalta ei siirry pankkilainaa eikä muita velkoja laitoksen vastattavaksi. Kauppahinta on 1 euro. Verkoston tasearvo 31.12.2019 oli 120 150,12 €. Kohteeseen ei ole tiedossa mitään erityistä korjausvelkaa. Kaupan muut vaikutukset Osuuskunnan asiakassopimusten liittymisehdot sekä sopimusehdot noudattavat Laitoksen käytäntöjä. Osuuskunta on hankkinut maanomistajilta johtojen sijoitussopimukset, jotka siirtyvät kaupassa Laitokselle, ja joista ei aiheudu Laitokselle korvausvelvoitteita. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot ovat jo nykyisin kiinteistöjen omaisuutta. Laitos toimittaa Osuuskunnan asiakkaille Laitoksen sopimusmalliin päivitettyt liittymis- ja käyttösopimukset, niihin liitetyt liitoskohtailmoitukset ja johtojen sijoitussopimukset, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot ennen omaisuuden siirtoa. Osuuskunta purkaa osuuskunnan kaupan voimaan tulon jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lisätiedot: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, puh. 040 314 3563

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

- hyväksyä Ruotsinkylän vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämisen Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin
- oikeuttaa Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään vähäisiä tarkistuksia ennen sen allekirjoittamista, sillä edellytyksellä, että tarkistukset eivät vaikuta kauppahintaan tai verkoston ja liiketoiminnan siirtoajankohtaan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi johtokunta päätti hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Niemeläntien asukashanke

TUUDno-2020-2512

Liitteet

1 Niemeläntien karttaliite

Kellokosken Niemeläntien ympäristön viisi kiinteistöä (**,**,**,**,**) hakevat avustusta paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseen ja liittämiseen Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen viemäriverkostoon. Avustusanomus koskee putkiliinjan yleissuunnittelua, paineviemärin ja vesijohdon runkoputken materiaaleja, ELY:n tienalitusporausta ja -lupaa (1 kpl), liitostarvikkeita ja runkoliitostöitä sekä viemärin liittymismaksun hyvityksiä.

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamiseen varatusta määrärahasta. Avustusraja on määritetty niin, että avustetun osuuden päätepisteen taakse jää kolme kiinteistöä. Kunta on avustanut vesihuoltolinjojen rakennushankkeita luovuttamalla runkojohtojen rakennustarvikkeet ja suorittamalla runkojohtojen liitostyöt, kun liittyjiä on vähintään kolme ja enintään kymmenen. Kiinteistöjen omistajat ovat vastanneet kustannuksellaan mm. tonttijohdoista, kaivu- ja täyttötöistä, viimeistelytöistä ja rakentamiseen liittyvistä työluvista. Runkolinjoista tulee 3-8 vuoden kuluttua vesihuoltoliikelaitoksen omaisuutta. Kyseiset linjat ovat tätä ennen yksityisjohtoja ja näin ollen omistajien /rakentajien kunnossapidossa. Jos kiinteistöt haluavat luovuttaa putket ennen kahdeksan vuoden täyttymistä, he voivat tehdä näin kolmen vuoden jälkeen kirjallisella ilmoituksella vastaanottotarkastuksen jälkeen.

Yhteensä kunnan avustuksen piirissä olevan paineviemäriinlinjan ja vesijohdon pituudeksi tulee noin 650 m. Alustava runkolinjan linjaus on avustushakemuksen karttaliitteenä. Linjaus tarkentuu yleissuunnittelun aikana. Paineviemäriputken ja vesijohdon halkaisija on alustavan suunnitelman mukaisesti 63 mm. Runkolinjaa on perusteltua avustaa siten, että Kaislarannanpolulta on mahdollisuus liittyä myöhemmin vesihuoltoverkoston runkolinjaan.

Arvio kunnan avustusosuudesta edellä mainituin perustein on seuraava:

- paineviemärijohtojen materiaalit noin 3 900 euroa (alv 0 %), sisältää vesijohdon ja paineviemärin 63 mm PEH PN 10 liitososineen sekä tarvittavat linjaventtiilit ja runkolinjan liitostyöt
- tienalitusporaukset ilman kaivantotöitä noin 2000 euroa (alv 0 %)
- ELY:n lupa noin 500 euroa (alv 0 %)
- runkojohtojen painekoe ja vesinäytteet noin 300 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot: vesihuoltoinsinööri Hanna Nieminen p. 040 314 3580

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää avustaa hakijoiden esittämää vesihuoltoverkoston rakennustyötä seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Tuusulan vesihuoltoliikelaitos luovuttaa runkojohdot vesijohto ja viemäri (63 mm PEH PN 10) ja suorittaa kustannuksellaan runkojohtojen liitostyöt sekä teettää runkojohtojen painekokeet ja ottaa vesijohdosta näytteen.
- Vesihuoltoliikelaitos tekee vesihuollon yleissuunnitelman ja liittyjät teettävät tarvittaessa mitoitus- ja rakennussuunnitelmat kustannuksellaan.
- Liittyjät suorittavat raivaustyöt, kaivu- ja täyttötyöt, tien alitukset, viimeistelytyöt sekä mahdolliset kallion louhintatyöt ja rikkoutuneiden salaojien korjaustyöt noudattaen työssään InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010. Lisäksi liittyjät hankkivat tarvittavat työluvat sekä vastaavat hallinnassaan olevan ajan runkojohtojen huollosta ja mahdollisten painumien ja muiden vaurioiden korjaamisesta.
- Liittyjät vastaavat runkolinjan ulkopuolisiin tonttijohtojen ja pumppaamojen asennuksista materiaaleineen ja muine mahdollisine töineen ja materiaaleineen (esim. sähkötyöt)
- Työlle on nimettävä vastaava työnjohtaja (joko rakennuttajan tai urakoitsijan puolelta), joka vastaa mm. työturvallisuudesta.
- Rakennettavat runkojohdot siirtyvät Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen omistukseen ja hallintaan ilman eri sopimusta aikaisintaan johdon omistajien ehdotuksesta 3 vuoden kuluttua, mutta viimeistään 8 vuoden kuluttua.
- Vesihuoltoliikelaitoksella on oikeus ilman eri korvausta jatkaa vesihuoltoverkostoa nyt rakennettavista runkojohdoista eteenpäin tarpeen näin vaatiessa.
- Kiinteistön tulee huolehtia, ettei rakennettavaan jätevesiviemäriin ohjata sadevesiä tai kiinteistön kuivatusvesiä.
- Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä tonttijohtojen rakentamismaksut (tonttiliitoksen tekeminen) suoritetaan normaalein vesihuoltolaitoksen periaattein ja voimassa olevin taksoin.
- Työ voidaan aloittaa, kun kaikki vesihuoltojohtojen sijoittamissopimukset (maanomistajat) ja liittymissopimukset (liittyjät) on allekirjoitettu, ELY:n tienalituslupa on myönnetty ja kun tarvittavat mitoitus- ja suunnitelmat on tehty sekä tämä päätös tullut lainvoimaiseksi.
- Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, ovat arviolta noin 6 700 euroa, alv. 0 %
- Avustuspäätös on voimassa 2 vuotta päätöksen voimaantulosta, jonka aikana hanke tulee käynnistää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hanna Nieminen, hankkeen yhteyshenkilö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Vanha Talvitie asukashanke

TUUDno-2020-2554

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 Vanha talvitie karttaliite
Verkkojulkisuus rajoitettu

Kellokosken Vanhan talvitien ympäristön kiinteistöt (**,**,**,**,**) hakevat avustusta paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseen ja liittämiseen Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen viemäriverkostoon. Avustusanomus koskee putkilinjan yleissuunnittelua, paineviemärin ja vesijohdon runkoputken materiaaleja, liitostarvikkeita ja runkoliitostöitä sekä viemärin liittymismaksun hyvityksiä.

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamiseen varatusta määrärahasta. Avustusraja on määritetty niin, että avustetun osuuden päätepisteen taakse jää kolme kiinteistöä. Kunta on avustanut vesihuoltolinjojen rakennushankkeita luovuttamalla runkojohtojen rakennustarvikkeet ja suorittamalla runkojohtojen liitostyöt, kun liittyjiä on vähintään kolme ja enintään kymmenen. Kiinteistöjen omistajat ovat vastanneet kustannuksellaan mm. tonttijohdoista, kaivu- ja täyttötöistä, viimeistelytöistä ja rakentamiseen liittyvistä työluvista. Runkolinjoista tulee 3-8 vuoden kuluttua vesihuoltoliikelaitoksen omaisuutta. Kyseiset linjat ovat tätä ennen yksityisjohtoja ja näin ollen omistajien /rakentajien kunnossapidossa. Jos kiinteistöt haluavat luovuttaa putket ennen kahdeksan vuoden täyttymistä, he voivat tehdä näin kolmen vuoden jälkeen kirjallisella ilmoituksella vastaanottotarkastuksen jälkeen.

Yhteensä kunnan avustuksen piirissä olevan paineviemäriin ja vesijohdon pituudeksi tulee noin 980 m. Alustava runkolinjan linjaus on avustushakemuksen karttaliitteenä. Linjaus tarkentuu yleissuunnittelun aikana. Paineviemäriputken ja vesijohdon halkaisija on alustavan suunnitelman mukaisesti 63 mm. [NH2]

Arvio kunnan avustusosuudesta edellä mainituin perustein on seuraava:

- paineviemärijohtojen materiaalit noin 5900 euroa (alv 0 %), sisältää vesijohdon ja paineviemärin 63 mm PEH PN 10 liitososineen sekä tarvittavat linjaventtiilit ja runkolinjan liitostyöt
- runkojohtojen painekoe ja vesinäytteet noin 300 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot: projekti-insinööri Hanna Nieminen p. 040 314 3580

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää avustaa hakijoiden esittämää vesihuoltoverkoston rakennustyötä seuraavasti:

- Tuusulan vesihuoltoliikelaitos luovuttaa runkojohdot vesijohto ja viemäri (63 mm PEH PN 10) ja suorittaa kustannuksellaan runkojohtojen liitostyöt sekä teettää runkojohtojen painekokeet ja ottaa vesijohdosta näytteen.
- Vesihuoltoliikelaitos tekee vesihuollon yleissuunnitelman ja liittyjät teettävät tarvittaessa mitoitus- ja rakennussuunnitelmat kustannuksellaan.
- Liittyjät suorittavat raivaustyöt, kaivu- ja täyttötyöt, viimeistelytyöt sekä mahdolliset kallion louhintatyöt ja rikkoutuneiden salaojien korjaustyöt noudattaen työssään InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010. Lisäksi liittyjät hankkivat tarvittavat työluvat sekä vastaavat hallinnassaan olevan ajan runkojohtojen huollosta ja mahdollisten painumien ja muiden vaurioiden korjaamisesta.
- Liittyjät vastaavat runkolinjan ulkopuolisten tonttijohtojen ja pumppaamojen asennuksista materiaaleineen ja muine mahdollisine töineen ja materiaaleineen (esim. sähkötyöt)
- Työlle on nimettävä vastaava työnjohtaja (joko rakennuttajan tai urakoitsijan puolelta), joka vastaa mm. työturvallisuudesta.
- Rakennettavat runkojohdot siirtyvät Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen omistukseen ja hallintaan ilman eri sopimusta aikaisintaan johdon omistajien ehdotuksesta 3 vuoden kuluttua, mutta viimeistään 8 vuoden kuluttua.
- Vesihuoltoliikelaitoksella on oikeus ilman eri korvausta jatkaa vesihuoltoverkostoa nyt rakennettavista runkojohdoista eteenpäin tarpeen näin vaatiessa.
- Kiinteistön tulee huolehtia, ettei rakennettavaan jätevesiviemäriin ohjata sadevesiä tai kiinteistön kuivatusvesiä.
- Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä tonttijohtojen rakentamismaksut (tonttiliitoksen tekeminen) suoritetaan normaalein vesihuoltolaitoksen periaattein ja voimassa olevin taksoin.
- Työ voidaan aloittaa, kun kaikki vesihuoltojohtojen sijoittamissopimukset (maanomistajat) ja liittymissopimukset (liittyjät) on allekirjoitettu ja kun tarvittavat mitoitusarkistukset ja suunnitelmat on tehty sekä tämä päätös tullut lainvoimaiseksi.
- Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, ovat arviolta noin 6 200 euroa, alv. 0 %
- Avustuspäätös on voimassa 2 vuotta päätöksen voimaantulosta, jonka aikana hanke tulee käynnistää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hannan Nieminen, hankkeen yhteyshenkilö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Sahlakari

jukka.sahlakari@tuusula.fi

liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätös

§ 15 UV-reaktorin hankinta Tuusulan Kievarin vesitorniin, 4.11.2020

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Työryhmien pöytäkirjoja

1. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 5
2. Rantatien vesijohtosaneerauksen jatko, työmaakokouspöytäkirja nro 6

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §23, §26, §27

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§22, §24, §25

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, vesihuoltolaitoksen johtokunta
osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.