



Rak. hv 400 M
poistuu käytöstä,
uusi Hv 400 M
Ilmatienkujalle

Jv 200 M,
51.51

Hv 400 M
52.20

Hv 400 M
52.00

Hv 400 M
kaltevuus 0,5 %
purku 52.50

Jv 200 M, 53.47
kaltevuus 0,7 %

Hv 300 M, 54.07
kaltevuus 0,6 %

Tontilla syntyviä hulevesiä
tulee viivyttaa tontilla
yhteensä 32 m³, jotta
Jusliinoinjaan laskevien
hulevesien virtaama
mitoitussateella ei ylitä nykyistä
virtaamaa (90 l/s).

Hv 300 M,
kaltevuus 0,6 %

Jv 200 M,
kaltevuus 0,7 %

Hv 300 M, 52.95
kaltevuus 0,6 %

Seppäinpuiston kaavamuutos Vesihuolto ja hulevedet

mk 1:1000
WSP/3.1.2024

Uusi vesijohto	— — — — —
Uusi jätevesiviemäri	— — — — —
Uusi hulevesiviemäri	— — — — —
Nykyinen vesijohto	— — — — —
Nykyinen jätevesiviemäri	— — — — —
Nykyinen hulevesiviemäri	— — — — —
Nykyinen oja	— — — — —