



RAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄ 15v.
 PITKOSPUUT, LEVÄHDYSTASANTEET, LUISKAT JA LINTUTORNI PERUSTETAAN PUUPAALUTUKSEN PÄÄLLE ASENETTUJEN PUUPALKKIEN VARAAN.

PUUPAALUT LUJUUSLUOKKA C30 KÄYTTÖLUOKKA 3, PAINEKYLLÄSTETTY SFS 3974 LUOKKA A.
 PAALUJEN LATVALÄPIMITTA 150mm
 PAALUJEN ARVOITU PITUUS 10-15m
 PUUPAALUJEN JATKOKSET TERÄSPUTKELLA P168,3*5,0 PITUUS 600mm, TERÄSPUTKI ULOTETAAN KUMPAANKIN PAALULEMENTTIIN 300mm. TERÄSPUTKEN SOVITUS TIIVISTI MUOTOON LEIKATTUA PAALUN VARTTA VASTEN, LEIKATUN SOVITUSKOHDAN VIISTEET 1:3.
 PAALUT LYÖDÄÄN LATVASTAAN HIEKKAKERROKSEEN n. 1m.

PAALUTUSTYÖLUOKKA PTL1 PO-2011 MUKAISESTI

PAALUNUMEROT 1 - 142, 201 - 210, RAKENNUSVAIHE 1
 PAALUNUMEROT 143 - 184, RAKENNUSVAIHE 2

SAHATAVARA LUJUUSLUOKAN C24 MUKAISTA PUUTAVARAA KÄYTTÖLUOKKA 3, PAINEKYLLÄSTETTY SFS 3974 LUOKKA A

PUUPAALUTUS VOIDAAN KORVATA TERÄSPUTKIPALUTUKSELLA RR90/6,3
 TERÄSLAATU S355J2H
 TERÄSPUTKIPALUT LYÖDÄÄN KOVAAN POHJAAN PO-2011 LOPPULYÖNTIHOJDEJEN MUKAISESTI.
 TERÄSPUTKIPALUT VARUSTETAAN LEVYKÄRJELLÄ JA ERIKOISVALMISTEISELLA PUURAKENTEEN KIINNITYKSEEN TARKOITETULLA PAALUHATULLA

+ 63	PUUPAALU, PAALUN NUMERO
38,2	VAIHTOEHTOISESTI TERÄSPUTKIPALU
	MITATTU MAASTON KORKEUSASEMA
TSV+38.65	UUSI POLUN JA PITKOSPUUREITIN VALMIS PINTA

KOMMENTEILLE

Kaupunginosa/Kylä 1 HYRYLÄ	Korttel/Tila 8000	Tontti/m ² -	Viranomaisten merkintöjä -
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset -			
Rakennustoimenpide UUDISRAKENTAMINEN	Piirustustyyppi POHJARAKENNEPIIRUSTUS	Juoks.no -	
Kohde TUUSULAN KUNTA TUUSULANJÄRVEN NATURA-ALUEEN ESTEETÖN REITTI	Piirustuksen sisältö LINTUTORNIN JA PITKOSPUIDEN PAALUTUKSEN KARTTA	Mittakaavat 1:200	
Suunnitteluala, työnmero ja piirustuksen numero sipti consulting		Muutos GEO 1513 02 -	
Sipti Oy Paasikivenkatu 13, 04200 Kerava 050 569 0991, 040 7558 779		Tiedosto -	
Päiväys 20.1.2020 Suunn. Ossi Rintala Vastuullinen suunn. Teemu Rahikainen		Piir. -	

LIITYY PIIRUSTUKSIIN:
 SIPTI OY GEO 1513 01
 SIPTI OY GEO 1513 03
 SIPTI OY GEO 1513 04, LEIKKAUKSET