



- Merkintöjen selitykset
- Uusi linjaus kaasuputkelle
 - = Pysyvä käyttöoikeuden rajoitus 5.00 m
 - - - Maakaasuputken suojaetäisyys putken reunasta:
 - tyyppin A -rakennuksiin 10.00m
 - tyyppin B -rakennuksiin 5.00m
 - Suojaputki, teräs DN400 + PE315
 - Raittivaraus PE200 vieressä, lev. 4,0 m, 2,5m kaasuputken
 - - - Raittivaraus, leveys 4,0 m
 - Nykyinen maakaasuputki DN400

Katu- ja puistoalueiden, tulevan vesihuollon sekä tonttien sähkö- ja viikkokäytön suunnittelu. Toteutusvaihe. Tietokanta: 60000070_01-00002. KORKEUS-/KOORD. JÄRJESTELMÄ: N2000/EUREF ETRS GK25

Erkki Sarvi			
Erkki Sarvi			
Osoite:	MAAKAASUN PERUSSUUNNITTELU TUUSULA RYKMENTINPUISTO YLEISPIRUSTUS	Sivu:	1
Suurekoko:	60000070_01-00002	Sivu:	1
1:1000		Sivu:	1