



	Nykyinen Salibandyh.	Laajennus / Voimisteluh.	Laajennus / Padelihalli
KERROSALA, 1.KRS	2306 m ²	2018 m ²	675 m ²
KERROSALA, 2.KRS	0 m ²	210 m ²	103 m ²
KRS-ALA YHTEENSÄ	2306 m ²	2228 m ²	778 m ²
HUONEISTOALA	2277 m ²	2200 m ²	767 m ²
TILAVUUS	20595 m ³	17930 m ³	6350 m ³

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka P2
 Rakennuksen kerrosluokka 1 (vähäiseltä osin 2 kerroksinen)
 Palokuormaryhmä alle 600 MJ/m²

Suurimman palo-osaston koko (salibandy) 2280 m²
 Laajennuksen palo-osaston koko (voimisteluhalli) 2214 m² (2001+213)
 Laajennuksen palo-osaston koko (mailapelihalli) 763 m² (660+103)

Kantavien rakenteiden palonkestävyys R30
 Osastoivien rakenteiden palonkestävyys EI30
 Hätäpoistumistien kulkureitin pituus alle 45 m.

Alkuseräilyturvavälineiden suojatason mukainen
 Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä.
 Rakennus varustetaan turva- ja poistumistien merkivalaistuksella
 Rakennuksessa on koneellinen savunpoisto

Uloskäytävälaskelma / Nykyinen salibandyhalli:
 MRA 54§ yhtiöaikainen käyttäjämäärä 200 henkilöä
 Toteutuva uloskäytäväleveys yht. 5700 mm

Uloskäytävälaskelma / Voimisteluhallilaajennus:
 MRA 54§ yhtiöaikainen käyttäjämäärä 200 henkilöä
 Toteutuva uloskäytäväleveys yht. 5700 mm

Uloskäytävälaskelma / Mailapelihallilaajennus:
 MRA 54§ yhtiöaikainen käyttäjämäärä 100 henkilöä
 Toteutuva uloskäytäväleveys yht. 3100 mm

KoneeKylä 1.HYRYLÄ Rakennusluokka LAAJENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Tuusulan Urheilukeskus Voimistelu- ja mailapelihalli Kilpailukujat 4, 04300 Tuusula	Kerros/Tila YU-2 8124	Tontti/Rno	Viranomaisen arvioinninmerkintä varten
Suunnittelijan nimi, pätevyys ja allekirjoitus ark MILLI	ARKITEHTITOIMISTO OY R. MILLI OY Suomen Urheilukeskus 04.03.2021	Suunnittelun, työn numero ja piirustuksen numero TUP 102	Muutos
Piirustustyyppi LAAJENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Tuusulan Urheilukeskus Voimistelu- ja mailapelihalli Kilpailukujat 4, 04300 Tuusula	Piirustuksen numero 255	Mittakaavat 1:100	