

Tilatarvesuunnitelma (päivitetty 25.5.21)

Odotushuone	60 m ²
- ilmoittautuminen ja kassa	
- asiakas-wc	
- lähivarasto ruuille välittömässä läheisyydessä	
Toimenpidehuone	
- viisi huonetta, neljä vakituisille, yksi sijaisille/päivystäjille (käytetään myös tarttuvia tauteja sairastaville ja valvontaeläinlääkärin tarkastamille eläimille)	75 m ²
- koko n. 15 m ² /huone, kaksi sisäänkäyntiä	
Leikkaussali	
- joko kaksi leikkaussalia n. 20 m ² / huone tai yksi isompi n. 40 m ² (yksi huone parempi, johon voi sijoittaa kaksi leikkauspöytää)	30-40 m ²
- tilassa nukutuskaasuja, huomioitava ilmanvaihto, kohdepoisto	
Hammaskivihuone ("likaisen" työn huone)	
- joko kaksi huonetta n. 12 m ² / huone tai yksi isompi n. 30 m ² (yksi huone parempi, johon voi sijoittaa kaksi toimintapistettä)	25-30m ²
- tässä huoneessa mahdollista tehdä myös likaisten haavojen huuhtelu	
Toimistohuone	
- yksi huone	25-30m ²
Heräämö	
- yksi huone n. 12 m ²	12 m ²
- leikkaussalin vieressä	
Sosiaalitilat	
- keittiö/keittokomero ruuanlaittomahdollisuuksineen	yht. 60 m ²
- ruokailutila/taukotila	
- kaksi pukuhuonetta (miehet, naiset)	
- suihku + wc	
- 1 erillinen wc	
- erillinen päivystäjän makuuhuone	
Laboratorio	10 m ²
- yksi huone	
- koko n. 10 m ²	
Välinehuolto	10 m ²
- yksi huone	
- koko n. 10 m ²	
Laboratorion ja välinehuollon voi yhdistää, silloin n. 20 m ²	
Pyykkihuolto	10 m ²
- yksi huone	
- koko n. 10 m ²	
- kaksi pyykkikonetta ja kaksi kuivausrumpua	

Pesutila	10 m ²
- yksi huone	
- koko n. 10 m ²	
- isojen välineiden, varusteiden pesu	
- lattiakaivo, pesuallas, suihkuletkut	

Pyykkihuolto + pesutila voi yhdistää.

Siivouskomero	6 m ²
- yksi huone	
- koko n. 6 m ²	

Raatohuone	10 m ²
- yksi huone	
- koko n. 10 m ²	
- oma ovi suoraan ulos tai reitti niin, että raatoja ei kuljeteta asiakkaiden näkyvillä	
- sisältä ovi tilaan myös	
- ei kynnyksiä, ulos luiska, ei portaita	
- useampia pakastimia	

Varastotilaa	
- joko erillisiä varastohuoneita tai muutama isompi tila	50 m ²

Röntgen	12 m ²
- varaus röntgenille, olisi toistaiseksi varastotilana	
- säteily suojaus, jos säteily suojaukset rakentaminen kallista, mahdollista jättää myöhäisempään	

Sähkötolpat, autokatos/-talli

- viidelle autolle (eläinlääkärit) tulee olla vähintään sähkötolppamahdollisuus, koska autoissa jääkaappi ja lääkkeitä, jotka eivät talvella saa jäätyä, tavaroita ei voi koko ajan siirtää sisään/autoon, autot oltava silmien alla, koska lääkkeitä ei voi jättää varastettavaksi
- lisäksi autopaikkoja muulle henkilökunnalle lähellä

Asiakasparkkipaikka

- 10 autolle

YHTEENSÄ n. 400 m²