

JLLR (julkisivu ja lähiympäristö laaturyhmä) on tutustunut meille esitettyihin esteetön lintutorni - suunnitelmiin. Aineistossa ei ollut esitetty julkisivupiirustuksia, mutta leikkauskuvista kävi ilmi suunniteltu ulkomuoto. Haluamme nostaa seuraavat asiat suunnitelmista:

- Hahmoteltu muoto ja sijoitus maastoon vaikuttavat hyvältä.
- Pitkospuureitti ja varsinainen torni on luonteva pari vieressä olevan joen yli kulkevan sillan kanssa. Tähän peilaten olisi hyvä, jos lintutorni ja sinne kulkeva reitti käsiteltäisiin sillan kanssa sopivaksi eikä puu jäisi kestopuun väriseksi.
- Kaiteiksi on leikkauksessa hahmoteltu vaijeriverkkoa. Tämän osalta tulee lupavaiheessa esittää tarkempi suunnitelma. Aiemmin on ilmeisesti myös keskusteltu jonkinlaisesta rimakaiteesta pleksin kera. Näitä materiaalivalintoja on syytä tarkentaa lupavaiheessa.
- Kaiderakenteen suunnittelussa tulee huomioida, että kyseessä on esteetön lintutorni. Näin ollen pyörätuolissa olevat sekä lapset tulee huomioida kaideratkaisussa, jotta katselu olisi mahdollista.

Ystävällisin terveisin:

Johanna Aho
johtava rakennustarkastaja
Kasvu ja ympäristö / rakennusvalvonta
Tuusulan kunta (kunnantalo 3. krs.)
PL 60 (Hyryläntie 16), 04300 Tuusulan kunta
0403143592
johanna.aho@tuusula.fi
www.tuusula.fi

